

Allgemeine Informationen

Typ:	CM-PVE
Bestellnummer:	1SVR550870R9400
EAN:	4013614348105
Katalogbeschreibung:	CM-PVE Phasenüberwachungsrelais 1S, L1,2,3-N=185-265VAC
Beschreibung:	Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Dreiphasenüberwachungsrelais

Bestelldaten

EAN:	4013614348105
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	24 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	83 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	25 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.08 kg

Abmessungen

Breite des Produkts:	22.5 mm
Tiefe des Produkts:	78.5 mm
Höhe des Produkts:	78 mm
Nettogewicht:	0.069 kg

Technische Daten

Funktion:	Phase failure detection Over- and undervoltage monitoring Neutral monitoring
Normen:	EN 50178 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 14
Messbereich:	(L-L) 320 ... 460 V AC (L-N) 185 ... 265 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (U _s):	(L-L) 320 ... 460 V AC (L-N) 185 ... 265 V AC
Bemessungsfrequenz (f):	Versorgungsstromkreis 50/60 Hz
Ausgang:	1 Schließer
Zeitbereich:	500 ms Anlaufverzögerung 500 ms Anlaufverzögerung, 500 ms Auslöseverzögerung
Anschlussart:	Schraubklemmen

Umwelt

RoHS Status:	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
--------------	------------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat:	CB_DK-8880
CCC Zertifikat:	CCC_2013010303605960
cUL Zertifikat:	cUL508_E140448
Datenblatt, technische Information:	2CDC112190D0201
Konformitätserklärung - CE:	1SVD981025-0000
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-BG.ME77.B.00507

RMRS Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
RoHS Information:	1SVD981001-4400
UL Zertifikat:	UL508_E140448
Betriebs- und Montageanleitung:	1SVC550510M0001

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	B
E-nummer:	3860174
ETIM 4:	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
ETIM 5:	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
ETIM 6:	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
eClass:	7.0 27371803
UNSPSC:	39121500

