

## Allgemeine Informationen

Typ:	CT-ERE
Bestellnummer:	1SVR550107R5100
EAN:	4013614346231
Katalogbeschreibung:	CT-ERE Zeitrelais, ansprechverzögert 1We, 0,3-30min, 24VAC/DC 220-240VAC
Beschreibung:	Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktioneräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalhäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Schalt- und Steuerungstechnik » Elektronische Relais » Zeitrelais

## Bestelldaten

EAN:	4013614346231
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85364900

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	84.2 mm
Länge Verpackungseinheit 1:	24.6 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	83.1 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.078 kg

## Abmessungen

Breite des Produkts:	22.5 mm
Höhe des Produkts:	78 mm
Tiefe des Produkts:	78.5 mm
Nettogewicht:	0.067 kg

## Technische Daten

Zeitrelaisstyp:	Ansprechverzögerung
Zeitbereich:	0,3-30 min
Bemessungssteuerspeisespannung (U <sub>s</sub> ):	220 ... 240 V AC 24 V AC/DC
Ausgang:	1 Wechsler
Anschlussart:	Schraubklemmen
Einbaulage:	Any
Montage auf DIN-Schiene:	TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Tragschiene) nach IEC 60715 TH35-15 (35 x 15 mm Tragschiene) nach IEC 60715
Normen:	IEC/EN 61812-1 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 14

## Umwelt

RoHS Status:	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
--------------	------------------------------------

## Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat:	CB_DK-8575
CCC Zertifikat:	CCC_2010010303393101
cUL Zertifikat:	cUL508_E140448
Datenblatt, technische Information:	2CDC111143D0201
Konformitätserklärung - CE:	1SVD981002-0000
EAC Zertifikat:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
GL Zertifikat:	GL_94633-94HH
RMRS Zertifikat:	RMRS_12.04010.250
RoHS Information:	1SVD981001-4400
UL Zertifikat:	UL508_E140448
Betriebs- und Montageanleitung:	1SVC550000M9000

## Klassifizierungen

---

**Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):**

K

**E-nummer:**

4033080

**ETIM 4:**

EC001439 - Zeitrelais

**ETIM 5:**

EC001439 - Zeitrelais

**ETIM 6:**

EC001439 - Zeitrelais

**eClass:**

7.0 27371790

**UNSPSC:**

39121500

---

