






Artikelbeschreibung

Das Web-Panel ist mit seiner speziellen Softwareausstattung als Webbrowser zum Anschluss an Controller mit eigenem Webserver gedacht. Die Darstellung der e!COCKPIT (basierend auf CODESYS-3) oder CODESYS-2.3-Webvisualisierung wurde besonders optimiert.

Daten
Technische Daten

Display-Diagonale	14,5 cm (5.7 Zoll)
Display	TFT, Wide Viewing Angle
Farbtiefe	262.000 Farben
Grafikauflösung	(640 x 480) px
Kontrast	300:1
Blickwinkel horizontal/vertikal	80° / 80°
Helligkeit	630 cd/m2
HBT Half Brightness Time	30000 h
Visualisierung	Web-Visu
ETHERNET-Protokolle	DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH
Kommunikation	Webbrowser

Betriebssystem	Linux [®]
Prozessor	ARM [®] Cortex™ A8 600 MHz
Hauptspeicher (RAM)	512 MB
Interner Speicher (Flash)	1024 MB
Speicherkartentyp	MicroSD (max. 2 GB); MicroSDHC (max. 32 GB)
Übertragungsrate	ETHERNET: 10/100 Mbit/s
Anzeigeelemente	3-Farben-LED – rot, grün, blau
Bedienelemente	resistives Touch-Panel, 2 kapazitive Tasten, Näherungssensor
Versorgungsspannung	SELV DC 24 V (18 ... 31,2 V); mit Verpolungsschutz
Eingangsstrom max. (24 V)	210 mA
Betriebsleistung	max. 5,1 W

Anschlussdaten

Anschlusstechnik: Kommunikation/Feldbus	Modbus TCP: 2 x RJ-45; USB: 2 x USB 2.0 Host (Typ A)
---	--

Geometrische Daten

Breite	172 mm / 6.772 inch
Höhe	163 mm / 6.417 inch
Tiefe	58 mm / 2.283 inch

Mechanische Daten

Gewicht	1067 g
Frontplatte	Aluminium eloxiert, Polyesterfolie
Gehäusewerkstoff	Aluminium eloxiert
Konformitätskennzeichnung	CE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... 80 °C
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	Frontseite IP65; Rückseite IP20, gemäß EN 60529
Relative Feuchte (ohne Betauung)	90 %
Befestigungsart	Spannelemente (beiliegend) oder VESA Befestigung (4 x M4x8)

Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	19-20-01-03
eCl@ss 9.0	19-20-01-03
ETIM 7.0	EC001414
ETIM 6.0	EC001414

Ursprungsland	DE
GTIN	4055143356503
Zolltarifnummer	84714100000

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001FS
	KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM- W43-WBP762
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190 /880590/18

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA00001FS
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2190 /880590/18

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 61010-2-201	E175199

Passende Produkte

Montage



Art-Nr.: 762-9001

e!DISPLAY 7300T

; Spannelemente (4 Stück)

www.wago.com/762-9001

Speicherkarte



Art-Nr.: 758-879/000-3102

Speicherkarte SD Micro; 2 GByte

www.wago.com/758-879/000-3102

Downloads

Dokumentation

Handbuch

e!DISPLAY 7300T, Web-Panel

WP 5.7 640x480 PIO 1

V 1.1.0

pdf
2,0 MB

Download

Ausschreibungstext

762-3001

doc
29,2 kB

Download

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung

V 1.0.0

pdf
269,1 kB

Download

Systembeschreibung

Übersicht Zulassungen WAGO-I/O-SYSTEM 750

pdf
776,0 kB

Download

Bedienen und Beobachten, Allgemeine Produktinformationen

pdf
671,7 kB

Download

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 762-3001

URL

Download

EPLAN

EPLAN Data Portal

Download

WSCAD



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.