

## Datenblatt für

**Bestellnummer:** \_\_\_\_\_

### Allgemeines

Slogan

Robust und zuverlässig - Vibrationsgabel Punktmessung für gefährliche Flüssigkeiten

### Zertifikate und Zulassungen

#### Zuverlässigkeit (MTBF)

MTBF

944 a

Norm für MTBF

SN 29500

Bestimmungsverfahren

Berechnung über Bauteilbetrachtung

Referenztemperatur

40 °C

Geltungsbereich

Messgerät

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.