

Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar NH00 160A, 3-polig
AC23A 500V, 120 (AC500V) kA Handbetätigung ohne Hilfsschalter ohne
Stromwandler ohne Amperemeter

Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter mit Sicherungen 3NJ63
Ausführung des Produkts	mit Doppelunterbrechung
Art des Amperemeters	ohne
Ausführung des Schaltantriebs	Handantrieb
Allgemeine technische Daten	
Baugröße des Sicherungseinsatzes	0
Durchlass-I _{2t} -Wert / bei AC-22 B / bei 400 V / maximal zulässig	223 000 A ² ·s
Durchlass-I _{2t} -Wert / bei AC-22 B / bei 500 V / maximal zulässig	223 000 A ² ·s
Sicherungssystem	NH-Sicherung
Spannung	
Betriebsspannung (U _e) / Bemessungswert / maximal	690 V
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom / Bemessungswert / maximal	160 A
Eignung	
Eignung zur Verwendung	ANLAGENSCHUTZ
Anschlüsse	
Anordnung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis	Stehbolzenanschluss , M8
Mechanischer Aufbau	
Höhe	49 mm
Breite	590 mm
Tiefe	308 mm
Schienenmittenabstand	185 mm
Umgebungsbedingungen	
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal	2 000 m
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	55 °C
allgemeine Produktzulassung	



[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)



allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt
-----------------------------	----------	--------

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

[Bestätigung](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Informationen zur Verpackung
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0>
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NJ6303-3AA00-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NJ6303-3AA00-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

18.03.2021 

