

Pflichtenheft Musterobjekt /		Datum					
Elektrobetrieb Name							
Anprechpartner: Telefonnummer							
Verteilergeräte: Teilnehmer							
Raum	Gerät	Artikel-Nr.	Phys. Adresse	Kreis			
VT Netzwerk	USB Datenschnittstelle	Gira 108000	01.00.64	Anbindung Homeserver	2 TE		
VT Medien	IP-Schnittstelle REG	Sie. 5WG1148-1AB22	01.01.62	Anbindung Mediensteuerung im Geräteraum	2 TE	im Medienschränk	
VT KG 68 TE	Spannungsversorgung 24V REG	Weidm. CPSNT 24V 2A		Zusatzspannung 24V für Wetterstation	4 TE		
	Netzgerät 320mA REG	Sie. 5WG1125-1AB12	1.0.---	L1 Hauptlinie	4 TE		
	USB Datenschnittstelle	Sie. 5WG1148-1AB12	01.00.01		2 TE		
	Netzgerät 640mA REG	Sie. 5WG1125-1AB22	1.1.---	L1 Linie 1.1.--- VT KG + Sensoren KG	4 TE		
	Linienkoppler	Sie. 5WG1140-1AB13	01.01.00	Linie 1.1.--- VT KG + Sensoren KG	2 TE		
	Binäreingang 6-f Univ. REG	Theben BM6T	01.01.01	E1 Störung Sicherheitsbel.	4 TE		
				E2			
				E3 Störung BMA			
				E4 Störung Heizung			
				E5			
				E6			
	Schaltaktor 8-f REG	Sie. 5WG1534-1DB51	01.01.02	A KG Geräteraum DL SK4	8 TE		
				B KG Gang vorne DL SK5	BWM 10min.		
				C KG Halle DL SK6	BWM 10min.		
				D KG-EG Halle Stiege WL SK41	BWM 10min.		
				E KG Gang hinten DL SK7	BWM 10min.		
				F KG Umkl. Büro Licht SK8	BWM 15min.		
				G KG Umkl. Herren DL SK9	BWM 15min.		
				H KG WC Herren Licht SK10	BWM 15min.		
	Schaltaktor 8-f REG	Sie. 5WG1534-1DB51	01.01.03	A KG Waschr. Herren Licht SK11	BWM 15min.		
				B KG Umkl. Damen DL SK12	BWM 15min.		
				C KG Waschr. Damen Licht SK13	BWM 15min.		
				D KG WC Damen Licht SK14	BWM 15min.		
				E KG Aussen Eing. WL SK21	Treppenl. 4h		
				F KG Gullyheizung	+5 bis -5°C		
				G			
				H EG Eingangstür	Uhr 07:00-09:00		
	Dali-Gateway Twin 2x64 REG	Siemens N141/21 5WG1141-1AB21	01.01.04	A1 KG Werkstatt DL DK1	12 EVG		
				A2 KG Schularzt DL DK2	4 EVG		
				A3 KG Teeküche DL DK3	4 EVG		
				B1 KG Halle DL1 DK15	6 EVG		
				B2 KG Halle DL2 DK16	6 EVG		
				B3 KG Halle DL3 DK17	6 EVG		
				B4 KG Halle DL4 DK18	6 EVG		
				B5			
				B6			
	Jalousieaktor 8-f REG	Sie. 5WG1523-1AB11	01.01.05	A KG Büro Nord M1	8 TE		
				B KG Büro Nord M2			
				C KG Büro Nord M3			
				D KG Büro Nord M4			
				E KG Teeküche Verd. Innen Nord M5			
				F KG Teeküche Verd. Innen Nord M6			
				G KG Halle Beamerlift M19			
				H KG Halle Leinwand M15			
	Jalousieaktor 8-f REG	Sie. 5WG1523-1AB11	01.01.06	A KG Werkstatt Jal. Nord M7+8 (Trennr.)	8 TE	Trennrelais	
				B KG Werkstatt Jal. Ost M9+10 (Trennr.)		Trennrelais	
				C KG Werkstatt Fenster Nord M11			
				D KG Werkstatt Fenster Nord M18			
				E KG Werkstatt Fenster Nord M12			
				F KG Werkstatt Fenster Ost M17			
				G KG Werkstatt Fenster Ost M13			
				H KG Werkstatt Fenster Ost M14+16 (Trennr.)		Trennrelais	
	Heizungsaktor 6-fach REG	Theben HM6T	01.01.07	H1 KG Werkstatt Stellantriebe HK1	max. 5 Stellantriebe		
				H2 KG Schularzt Stellantriebe HK2			
				H3 KG Teeküche Stellantriebe HK3			
				H4 KG Geräteraum Stellantriebe HK4			
				H5 KG Gang Stellantriebe HK5			
				H6 KG Halle Stellantriebe HK6	4 TE		
	Heizungsaktor 6-fach REG	Theben HM6T	01.01.08	H1 KG Umkl. Personal Stellantriebe HK7	max. 5 Stellantriebe		
				H2 KG Umkl. Herren, Stellantriebe HK8			
				H3 KG Umkl. Damen, Stellantriebe HK9			
				H4			
				H5			
				H6	4 TE		
	Heizungsaktor 6-fach REG	Theben HM6T	01.01.09	H1 KG Turnhalle Stellantriebe HK10	max. 5 Stellantriebe		
				H2 KG Turnhalle Stellantriebe HK10			
				H3 KG Turnhalle Stellantriebe HK10			
				H4 KG TH Vorraum Stellantriebe HK5			
				H5			
				H6	4 TE		